

**Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia Woszczele.
Stan na dzień 10.01.2021 r.**

Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o.o. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) informuje , że **woda spełnia wszystkie parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Skład wody uzdatnionej z ujęcia Woszczele na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów.

OZNACZONY PARAMETR	JEDNOSTKA	UJĘCIE ELK	WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność	NTU	<0,20	1
Barwa	mg Pt/dm ³	<5	15
Zapach		akceptowalny	–
Odczyn	pH	7,3 ± 0,1	6,5 - 9,5
Twardość ogólna	mgCaCO ₃ /dm ³	310 ± 38	60-500
Żelazo ogólne	ugFe/dm ³	8,7 ± 2,3	200
Mangan	ug Mn/dm ³	1,1 ± 0,3	50
Fluorki	mg F/dm ³	<0,10	1,5
Sód	mgNa/dm ³	7,0 ± 1,9	200
Magnez	mg/dm ³	15 ± 4	7-125
Liczba bakterii z grupy coli	jtk/100ml	0	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	jtk/100ml	0	0
Liczba Enterokoków kałowych	jtk/100ml	0	0
Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	nie wykryto	–